



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

**СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

432980, г. Ульяновск, ул. Матросова, д. 24А, а/я 5023

Телефон (факс): 41-35-05, e-mail: utenul@mv.ru

**Предписание № 12-05-21-068-П**

433248, Ульяновская обл., Сурский р-н., с.

Лава, ул. Садовая д. 1

(место проведения проверки)

“ 13 ” мая 20 21 г.

(дата составления предписания)

Мы, Максимович Антон Алексеевич – старший государственный инспектор Ульяновского регионального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжского управления Ростехнадзора, Гаврилов Михаил Борисович - государственный инспектор Ульяновского регионального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжского управления Ростехнадзора, на основании акта проверки от «13» мая 2021 г. № 12-05-21-068-П, составленного в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения средняя школа с. Лава. Юридический адрес: 433248, Ульяновская обл., Сурский р-н., с. Лава, ул. Садовая 1; ИНН 7319002870, ОГРН 1027300723504, руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401

**предписываю:**

Муниципальному общеобразовательному учреждению средняя школа с. Лава устранить выявленные нарушения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных технических документов в области промышленной безопасности, указанные в акте проверки Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13.05.2021 г. № 12-05-21-068-П, в установленные сроки, а именно:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
<b>Нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации Сеть газопотребления Муниципальное образовательной учреждение средняя школа с. Лава (рег. номер А52-06107-0001 от 06.09.2017), адрес местонахождения: 433248, Ульяновская обл., Сурский р-н., с. Лава, ул. Садовая д. 1</b>			
1.	Отсутствует лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.	ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;	13.08.2021 г.
2.	Директор (руководитель) Муниципального образовательного учреждения средняя школа с. Лава Швецова Татьяна Евгеньевна, осуществляющая эксплуатацию опасного производственного объекта Сеть газопотребления Муниципальное образовательной учреждение средняя школа с. Лава (рег. номер А52-06107-0001 от 06.09.2017), адрес местонахождения: 433248, Ульянов-	п 1 ст. 14.1 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». пп. «а» п. 2 Постановления Правительства РФ от 25 октября 2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнерге-	13.08.2021 г.



	ская обл., Сурский р-н., с. Лава, ул. Садовая д. 1, III класса опасности, не аттестован в области промышленной безопасности.	тики».	
3.	Отсутствует положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на здание котельной Муниципального образовательного учреждения средняя школа с. Лава, применяемые на опасных производственных объектах «Сеть газопотребления Муниципальное образовательной учреждение средняя школа с. Лава (рег. номер А52-06107-0001 от 06.09.2017), адрес местонахождения: 433248, Ульяновская обл., Сурский р-н., с. Лава, ул. Садовая д. 1, III класса опасности, при отсутствии проектной документации.	ч. 1 ст 9, ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». абз. 3 п. 5 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 420 от 20 октября 2020 г., зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный N 61391.	13.08.2021 г.
4.	Не заключен договор с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями на обслуживание, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, не создана собственная профессиональная аварийно-спасательная служба или профессиональное аварийно-спасательное формирование, а также нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников (Представлен договор №08/21 на обслуживание опасного производственного объекта от 21.01.2021 г., срок действия данного договора по 31.03.2021 г., в соответствии с п. 8 договора №08/21 на обслуживание опасного производственного объекта от 21.01.2021 г.)	ч. 1 ст 10 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».	13.08.2021 г.
5.	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах МОУ СШ с. Лава, не согласован с руководителем (заместителем руководителя, в должностные обязанности которых входит согласование планов мероприятий) профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований, которые привлекаются для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте	ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» пункт 9 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утв. постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 года № 1437	13.08.2021 г.
6.	Отсутствует документ (приказ) определяющий порядок учета и хранения проектной и исполнительной документации на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления Муниципальное образовательное учреждение средняя школа с. Лава (рег. номер А52-06107-0001 от 06.09.2017), адрес местонахождения: 433248, Ульяновская обл., Сурский р-н., с. Лава, ул. Садовая д. 1, III класса опасности, (документ не представлен)	ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». абз. 4 п. 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом ФСЭТАН 15.12.2020 г., Зарег. в Минюсте России 30 декабря 2020 г. N 61962	13.08.2021 г.
7.	Не обеспечивается мониторинг и своевременное устранение: повреждение изоляционного покрытия (окраски).	ч. 1, 2 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ, принятого Государственной Думой 20.06.1997 г. п. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Зарег. в Минюсте России 31 декабря 2013 г. N 30929) п. 70 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Утверж. постановлением	13.08.2021 г.



Невыполнение в срок данного предписания, непринятие мер по устранению выявленных нарушений и непредставление сведений (информации) влечет административную ответственность в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ.

В соответствии с Положением о Средне-Поволжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (утверждено Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.07.2018 г. № 558) «Об утверждении Положения о Средне-Поволжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору») и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, Вам предписывается устранить выше указанные нарушения в установленные для этого сроки и направить в Средне-Поволжское Управление Ростехнадзора по адресу: 432980 г. Ульяновск, ул. Матросова, 24-А, а/я 5023 уведомление об исполнении предписания.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший государственный инспектор  
Ульяновского регионального отдела по надзору  
за промышленной и энергетической безопасностью

  
\_\_\_\_\_ А.А. Максимович

Государственный инспектор  
Ульяновского регионального отдела по надзору  
за промышленной и энергетической безопасностью


  
\_\_\_\_\_ М.Б. Гаврилов

С предписанием ознакомлен, копию предписания получил:

Директор Муниципального общеобразовательного учреждения средняя школа с. Лава Швецова Татьяна Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 13 ” \_\_\_\_\_ мая 20 21 г.

  
\_\_\_\_\_ (подпись)